

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2022/50854/KHR/KHERI/231/CFO

दिनांक : 15-05-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SMRITI PUBLIC SCHOOL** पता **887-1, BHIRA TO PALIA ROAD, NEAR-SAI DHAM, VILL-BOJHWA** तहसील - **PALIA** प्लॉट एरिया **4124.66 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1825.35** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SMRITI PUBLIC SCHOOL	SMRITI PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में		

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **15-05-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AMIT TIWARI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-05-2022** से **14-05-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SMRITI PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SMRITI PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : FIRE EXTINGUISHERS ABC-9 NOS, 3 NOS HOSE REEL. CONNECT WITH 10000 LT. TERRACE TANK WITH 450 LPM PUMP. EXIT SIGNAGE AS WELL AS EMERGENCY TEL. NOS. DISPLAYED. EMERGENCY LIGHT AND PUBLIC ADDRESS SYSTEM, ACCESS, SETBACKS, MEANS OF ESCAPE SHALL FREE FROM ANY OBSTACLES, OWNER/OCCUPAIR SHALL RESPONSIBLE TO MENTAIN ABOVEV

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-05-2022
स्थान : KHERI

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MUQIMUL HAQ

135C797337EDC5A7830A153EE4C884D78AB0909F

15-05-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire

Amit

Service.

MANAGER.

Smriti Public School

Near Sai Dham Bojhwa

Bhira-Palia Road

Lakhimpur-Kheri (U.P.)

PRINCIPAL
SMRITI PUBLIC SCHOOL
Palia Road, Bojhwa-Bhira
Lakhimpur-Kheri (UP)

15-05-2022

<https://upfireservice.gov.in/upfire/officer/cfo/viewcompletionnoc/202205145319141>